

831-428-1-101

831-428-1-102

Uusi alu
2x140

Kaapelikyltti

831-876-10-0

Kaapeli (armeerattu):
Nexas AXCLTV TT 24 kV tai vastaava.
Poikkipinta 185 tai 240 saatavuden mukaan.

Nykyiset 20 kV
ilmajohdot puretaan

Kaapelikyltti

KAUKUKABEILI
FRONTALU

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

831-412-1-5

+

Himm

Leväsensalmi

Kohde / sis.
Vesistökaapelireitti

Lappeenrannan
energiaverkot oy



Simolantie 18
53600 Lappeenranta

Mittakaava:
1:2000

Paperikoko:
A4

Suunnittelija EXTMATILAMI
Päivämäärä 17.07.2024 10:11:43
Hyväksyjä
Piirustus no. 01
Työ no. 203697-004