



12.08.2024

**Vastaanottaja**

Taipalsaaren kunta  
Tekniset palvelut  
kirjaamo@taipalsaari.fi

**Kohde**

Vehkataipaleen osayleiskaavan muutos  
  
Virranniemi, Taipalsaari

**Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen lausunto Vehkataipaleen osayleiskaavan muutoksesta**

Taipalsaaren kunta on pyytänyt Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen lausuntoa Vehkataipaleen osayleiskaavan muutoksesta. Virranniemen suunnittelualue muodostuu yhteensä noin 11 hehtaarin kokoisesta alueesta Suur-Saimaan Kirveslahden länsiosassa Taipaleenlahdella. Alueella on rantaviivaa yhteensä noin 835 metriä ja se sijaitsee Taipaleenlahden pohjoisrannalla. Alueen länsipuolelle jää Vehkataipaleentie, jonka alta kulkee Vehkataipaleen kanava. Suunnittelualueelta on noin 12 km matka Taipalsaaren kunnan keskustaan. Alueen tilat ovat yksityisessä omistuksessa. Maanomistajien tavoitteena on nyt luopua yleiskaavan esittämästä matkailukäytöstä ja siirtyä ympärivuotiseen asumiseen.

**Lausunto**

Pelastuslaitos on tutustunut 12.8.2024 mennessä toimitettuihin asiakirjoihin koskien Vehkataipaleen osayleiskaavan muutosta.

Pelastustoiminnan turvaamiseksi ensihoitoyksiköllä eli ambulanssilla tulee päästä pientaloalueella vähintään 25 metrin etäisyydelle uloskäynneistä. Pelastusyksiköllä tulee päästä vähintään 50 metrin etäisyydelle uloskäynneistä.

Sammutusveden tarpeisiin pelastuslaitos voi hyödyntää läheisiä luonnonvedenottoaikoja ja vettä voidaan myös kuljettaa paikalle säiliöautolla.

Etelä-Karjalan pelastuslaitoksella ei ole muita huomioita osayleiskaavan muutoksesta.

paloinsinööri  
Marc Marjotie